


DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- Revisione complessiva dell'impianto esistente ed eventuale aggiunta di 2 nuove bocchette al secondo piano, in corrispondenza delle uscite esterne
- Verifica e adeguamento del gruppo di pressurizzazione esistente, verifica di tutte le bocchette e controllo dello stato delle tubazioni

LEGENDA	
	Cassetta antincendio da incasso completa di idrante posizione incassata
	Estintore a polvere da 6 kg di capacità estinguente posizione esterna
	Cartello con indicazione di estintore
	Cartello con indicazione di idrante UNI45



COMUNE DI MOTTOLA  
PROVINCIA DI TARANTO  
SETTORE TECNICO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI"

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto: IMPIANTI  
Impianto Antincendio Stato Futuro:  
Pianta Piano PRIMO

MAGGIO 2021      Scala    1:100      Codice: MO.IM.02

Responsabile del Procedimento  
Ing. Giuseppe DI BONAVENTURA

Tecnico Incaricato



(Ing. Domenico AMENDOLA)

N	REVISIONE	DATA
01		
02		

PROPRIETÀ RISERVATA A TERMINI DI LEGGE - RIPRODUZIONE VIETATA ANCHE PARZIALE